

Ølsted Vandværk A.M.B.A.
Nederholmsvej 47
8722 Hedensted
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-20-CA-00951187-01
Batchnr.: EUDKVE-00951187
Kundenr.: CA0004174
Modt. dato: 07.05.2020

Analyserapport

Prøvested: Ølsted Vandværk - Vandværket - 73967 - V10001300 / 4613000100
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 07.05.2020 kl. 12:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 07.05.2020 - 12.05.2020

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2018-80624258	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	2.7	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.11	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	120	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Ammonium (NH ₄)	0.013	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH ₃ (H)	15
Nitrit	0.0079	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO ₂ (B)	15
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Mangan (Mn)	0.10	! mg/l		0.05	0.002	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458, MS A	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST - A	
Ledningsevne ved 20°C	570	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.
De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskyllning).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Ølsted Vandværk A.M.B.A., Henrik Gränitz, Nederholmsvej 47, 8722 Hedensted

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ølsted Vandværk A.M.B.A.
Nederholmsvej 47
8722 Hedensted
Att.: RapportmodtagerRapportnr.: AR-20-CA-00951187-01
Batchnr.: EUDKVE-00951187
Kundenr.: CA0004174
Modt. dato: 07.05.2020


Analyserapport

Prøvested: Ølsted Vandværk - Vandværket - 73967 - V10001300 / 4613000100
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 07.05.2020 kl. 12:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 07.05.2020 - 12.05.2020

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2018- 80624258	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

12.05.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.